

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230700181		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司太平湖路加油站原址改造项目安全设施竣工验收评价（项目编号：AS2023019）		
项目简介	为响应国家提出的提升本质安全、落实环境保护的号召，公司内部对设备的更新换代需求、提升加油站的服务能力和安全水平。太平湖路加油站将原有的埋地油罐等设备进行更新升级。改造前，埋地罐区 30m ³ 汽油储油罐 2 台，30m ³ 柴油储油罐 2 台，储油罐总容积 120m ³ ，折合储罐容积 90m ³ ；改造后，太平湖路加油站将原罐区及储罐填砂密封，在站区北侧新建非承重罐区，更换 30m ³ 双层汽油储油罐 2 台，30m ³ 双层柴油储油罐 2 台，总容积 120 m ³ ，折合容积 90 m ³ ，改造后加油站等级不变，为三级站。		
评价报告提交时间	2023 年 8 月 1 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李玉环	是	否
	陶远	是	是
	郭述	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023 年 6 月 5 日 2023 年 7 月 20 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2023 年 7 月 26 日，中国石油天然气股份有限公司安徽芜湖销售分公司在芜湖市组织召开了本项目专家评审会，评审结果为“同意通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			



加油站全景照



项目东侧围墙外为空地



项目西侧太平湖路、一电线杆和一信号塔



项目南侧墙外池塘空地



项目北侧斜穿站区的架空电力线



安全评价人员勘察现场