

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖安评 20230300438		
项目名称	安徽省高速石化有限公司公桥服务区加油站西站建设项目安全技术意见书（项目编号：AY2023006）		
项目简介	公桥西加油站作为公桥服务区的配套设施，拟新设 30 立方米双层汽油储罐 2 台，50 立方米双层汽油罐 1 台，50 立方米双层柴油储罐 1 台，30 立方米双层柴油储罐 1 台，总容积 150 立方米（柴油折半计入）。新设 3 台 6 枪三油品潜油泵式加油机。新建一座二层钢筋混凝土框架结构站房，新敷设复合防渗漏加油管线和相关电气线路，完善相关配套工程建设。新建储油罐总容积 190m ³ ，折合储罐容积 150m ³ ，为二级站。		
评价报告提交时间	2023 年 7 月 26 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	李玉环	是	否
	赵宁军	是	否
	陶远	是	是
	郭述	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	伍宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023 年 3 月 23 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2023 年 7 月 19 日，阜南县应急管理局在阜南县组织召开了本项目专家评审会，评审结果为“经复核后同意通过”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

安徽省高速石化有限公司

公桥服务区加油站西站建设项目安全技术意见书（AY2023006）

现场影像资料



图 1.1 项目建东南侧阜淮高速



图 1.2 项目建西南侧农田



图 1.3 项目建西北侧农田





评价人员勘察现场