

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 QT20231000008		
项目名称	合肥斯实燃气销售有限公司（原庐江县乐桥液化气站）安全现状评价报告（项目编号：AX2023033）		
项目简介	<p>合肥斯实燃气销售有限公司是一家从事液化石油气经营（含储存）的企业，位于安徽省合肥市庐江县乐桥镇老院社区芦席山旁。主要从事低压液化石油气充装、销售，属于燃气经营（含储存）企业。合肥斯实燃气销售有限公司位于庐江县乐桥镇，西侧为燕山路及民居，西侧燕山路边设有架空电力线（杆高 10m）及架空通信线（杆高 5m），东侧围墙外为林地，南侧、北侧为林地。</p> <p>合肥斯实燃气销售有限公司设有 50m³埋地液化石油气储罐 3 台，50m³埋地液化石油气残液储罐 1 台，正常状态下该液化气储罐区液化气总储量约 86t（液化石油气密度取 477.5kg/m³，充装系数取 0.9），为六级液化气站。</p>		
评价报告提交时间	2023 年 10 月 9 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶 远	是	是
项目组成员	陶 远	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭 述	是	是
	李玉环	是	否
编制人	陶 远	是	是
审核人	陈钟毓	是	是
技术负责人	孟 颖	是	是
过程控制负责人	伍 宇	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023.7.21、2023.9.20
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对存在的事故隐患和管理缺陷，提出整改要求；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

合肥斯实燃气销售有限公司（原庐江县乐桥液化气站）
安全现状评价报告项目影像资料（项目编号：AX2023033）



图 1 燕山路及民居（西侧）



图 2 架空通信线与架空电力线（西侧）



图 3 林地（北侧）



图 4 林地（东侧）



图 5 林地（南侧）



图 6 合肥斯实燃气销售有限公司站房



图 7 合肥斯实燃气销售有限公司储罐区



图 8 合肥斯实燃气销售有限公司灌装间



图 9 合肥斯实燃气销售有限公司卸车柱



图 10 项目负责人现场勘查



图 11 项目组成员现场勘查