

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20231000108		
项目名称	安徽省高速石化有限公司天柱山服务区加油站原址改造项目安全技术意见书（AY2023021）		
项目简介	安徽省高速石化有限公司天柱山服务区加油站成立于 2018 年 12 月 17 日，位于安徽省潜山市 G35 济广高速 816KM+800M 处东侧天柱山服务区。站内设有一层框架结构站房、罩棚、加油区、5 个 SF 埋地双层卧式罐（改造前 3 柴 2 汽，其中 V03 柴油罐停用）等。天柱山服务区加油站合法取得了经营相关证照，成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证等均在有效范围内。为满足日常加油需求，该加油站拟将 V03 储罐油品由柴油变更为 92#汽油；并且将 J01、J02 潜油泵式加油机拆除，更设 1 台 4 枪潜油泵式加油机，1 台 6 枪潜油泵式加油机；新增 1 台尿素溶液加注机。增加相应工艺管线和电气系统设计；预留第三次油气回收装置；站区卸油口新增环保沟，新增隔油池、水封井、检查井，使站区污水排入服务区污水管网。改造后，危险化学品经营许可证品种未发生变化，加油站等级不变，为二级加油站。		
评价报告提交时间	2023.12.25		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	陶远	是	是
	胡江海	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李玉环	是	否
编制人	陶远	是	是
审核人	陈钟毓	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、胡江海	时间	2023.08.16
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对本项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2023 年 11 月 21 日，安庆市应急管理局在安庆市政务中心主持召开了《安徽省高速石化有限公司天柱山服务区加油站原址改造项目安全技术意见书》审查会，评审结果为“通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

安徽省高速石化有限公司

天柱山服务区加油站原址改造项目安全技术意见书（AY2023021）

现场影像资料



图 1 项目东侧为大客车停车位、鑫达驰汽修店



图 2 项目南侧为树林、G35 高速公路



图 3 项目西侧为预留空地



图 4 项目北侧为依次为大型车停车位、电车充电桩、服务区旅馆等建筑物



图 5 罐区照片



图 6 全景图片





评价人员勘察现场